


IEPIRKUMA "DUNALKAS KULTŪRAS NAMA FASĀDES REMONTS" ID Nr. DND2016/22

Nr.p.k.	SAŅEMTIE PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMI	IEPIRKUMU KOMISIJAS SNIEGTĀS ATBILDES
1.	Kultūrvēsturisko ēku atjaunošanā pieņemta prakse fasādēm lietot kaļķa krāsu, bet iepirkuma finanšu dokumentācijā norādīta Silikātu krāsa. Lūdzu precizēt informāciju.	Saskaņā ar 2004. gadā izstrādāto skicu projektu (spēkā neesošs) fasādi paredzēts krāsot ar kaļķa krāsu. Fasādes krāsošanai paredzēt kaļķa krāsu.
2.	No kāda materiāla jāveido lietus noteķudeņu sistēmu?	Saskaņā ar SIA "AIG" veikto izpētēs slēdzienu, 2000 gadā, lietus noteķu sistēmu jāveido no cinkota skārda

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

2016.gada 4.augustā



A.Zvirbulis