

**IEPIRKUMA "DUNALKAS KULTŪRAS UN SPORTA IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRAS ATJAUNOŠANA" ID Nr.DND2016/31**

Nr.p.k.	SAŅEMTIE PIEDĀDĀTĀJU JAUTĀJUMI	IEPIRKUMU KOMISIJAS SNIEGTĀS ATBILDES
1.	Vai tāmē Nr.1.1. "Teritorijas sadaļas un labiekārtojuma izbūves darbi" nedublējas pozīcijas Nr.3.11.3 līdz 3.11.7 ar pozīcijām 3.11.2 un 3.11.8.; 3.11.9.; 3.11.12.? Jo pozīciju apjomī ir norādīti identiski.	Jā, pozīcijas dublējas. Finanšu piedāvājumā tās nav jāiekļauj.
2.	Pamanījām, ka iztrūkst tāmē Nr.1.1. pozīcija ar Nr.3.11.6.	Tā ir numerācijas kļūda.
3.	Tāmē Nr.1.3. pozīcija 1.5. "Ēkas betona apmales atjaunošana" izskatās, ka dublējas ar pozīciju Nr.1.4.	Jā, dublējas. Finanšu piedāvājumā tas nav jāiekļauj.
4.	Kādēļ no "Teritorijas sadaļas un labiekārtojuma izbūves darbi" tāmēm tika izņemtas sekojošās pozīcijas? Brauktuves un ietves raksturīgo punktu nospraušana un nostiprināšana dabā Satiksmes organizēšanas būvdarbu laikā	Šajā iepirkumā nekas nav izņemts un šādas pozīcijas kā atsevišķi darbi nav paredzēti. Šādi darbi ir jāiekļauj citās pozīcijās vai kā tāmes virsizdevumi.
5.	Nr. 3 "Betona bruģakmens (NOSTAL 6, izmērs 180x120x80mm, sarkans/pelēks, 50/50 vai ekvivalents)" - gan tāmē, gan materiālu specifikācija ir norādīts nekorekts bruģa izmērs, jo NOSTAL 6 nevar būt ar izmēru 80mm, bet gan tam jābūt ar izmēru 60mm. Lūgums veikt korekcijas gan tāmes pozīcijā, gan materiālu specifikācijā.	Pareizais variants ir NOSTAL 6, izmērs 180x120x60mm
6.	Nr. 6 "Ūdensvada caurule PE100-RC SDR 17 PN10 d63, (Evopipes-PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents" - šāda pozīcija no tāmēm ir izņemta.	Šajā iepirkumā šāda pozīcija nav paredzēta.
7.	Nr. 9 un Nr. 10 "Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 d110 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes - EVOSAN vai ekvivalents" - šīs pozīcijas savstarpēji dublējas.	Jā, dublējas. Materiālu specifikācijā norādīt vienreiz.
8.	Nr. 13. un Nr. 14. "Lietus kanalizācijas caurules PP SN d110 ar uznavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes- EVORAIN, vai ekvivalents" - šīs pozīcijas savstarpēji dublējas.	Jā, dublējas. Materiālu specifikācijā norādīt vienreiz.
9.	Nr. 23 līdz Nr. 25 labiekārtojuma elementi - šādas pozīcijas no tāmēm ir izņemtas.	Šajā iepirkumā šādas pozīcijas nav paredzētas.

\* **Gadījumos, ja tika saņemti finanšu piedāvājumi neņemot vērā sniegtu informāciju "Jautājumi, atbildes", komisija vērtēs "Jautājumi, atbildes" norādītās izmaiņas.**

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  
2016.gada 16.novembrī

A.Zvirbulis